

**Отдел надзорной деятельности и профилактической г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ивановской области**

(наименование территориального органа МЧС России, наименование органа государственного пожарного надзора)

153048, Ивановская область, город Иваново, переулок Чапаева, д. 13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Лист профилактической беседы
(по результатам профилактического визита)

Дата проведения профилактического визита: 08 августа 2022 года

Профилактический визит осуществлён:

Заместителем начальника ОНД и ПР г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов Стрелковым Евгением Алексеевичем

(должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего профилактический визит)

Адрес объекта, в отношении которого проведён профилактический визит:
153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 10

Категория риска объекта: значительная категория риска

(категория риска, присвоенная контролируемому объекту решением уполномоченного должностного лица)

Контролируемое лицо:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОДНИЧОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНН 3711011823, ОГРН 1023701512229

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН контролируемого лица (при наличии))

Основание проведения профилактического визита:

ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ детский сад №2 «Родничок» городского округа Кохма Ивановской области и лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», Приказом МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 «Об утверждении типовых

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2020 г. № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».


Объект защиты МБДОУ детский сад №2 «Родничок» городского округа Кохма Ивановской области отнесен к значительной категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 1 раз в 3 года.

Рекомендуемыми способами снижения категории риска являются:

1. Отсутствие в отношении объекта, а также своевременное исполнение действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об не устранённых нарушениях установленных требований, предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения, автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции);
2. Отсутствие в отношении объекта, а также своевременное исполнение действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об не устранённых нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений;
3. Отсутствие в отношении объекта, а также своевременное исполнение действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об не устранённых нарушениях установленных требований, не вошедшими в пункты 1, 2;
4. Наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
5. Отсутствие зарегистрированных случаев пожаров на объекте за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);
6. Наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналом;
7. Отсутствие на объекте учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению здания;
8. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасности;
9. Отсутствие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
10. Представление в установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;
11. Представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности;
12. Отсутствие сведений о ненадлежащей работе при пожаре на объекте имеющихся систем противопожарной защиты;
13. Отсутствие сведений о проведении на объекте перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или технического перевооружения;
14. Отсутствие отрицательного заключения при согласовании специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Подпись представителя контролируемого лица: 
(подпись)

Подпись должностного лица, осуществляющего профилактический визит: 
(подпись)

Отметка о направлении листа установленным порядком: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 106 №2 «Родничок» г.о. Кохма 09.08.2022. зав. 
(адрес, дата отправления, подпись должностного лица)